



位置図

公共下水道 供用確認 確認事項 (支障有無対応について)						
No. 1, No. 3	ます、取り付け管とも支障ナシ インバートの設置を要す					
No. 4	ます支障有、積替を要す。 取り付け管支障ナシ					
No. 5	ます支障ナシ 取り付け管支障有 (2本目にクラック有)					
No. 2	再調査を要す					
月日	担当課長	担当係長	統括主任	監理主任	業務主任	係員
	金本	檀山	新井	長谷	數野	渡辺
	建設局	部方面管理事務所			工営所	

現況図